令和7年度　水質検査結果

赤碕地区　≪浄水≫	採水場所	赤碕地区公民館

	項　目	基準値	4月16日	5月12日	6月9日	7月9日	8月6日	9月8日
	検査年月日		4月16日	5月12日	6月9日	7月9日	8月6日	9月8日
	水温(℃)		12.5℃	17.9℃	20.1℃	23.6℃	25.1℃	25.2℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.16	0.16	0.23	0.11	0.15	0.22
2	一般細菌	100個./mL以下	0	2	2	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0003未満
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00005未満
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.004未満
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	---	---	---	0.2
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	---	---	0.08未満
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.1未満
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.005未満
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.004未満
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満
22	塩素酸	0.6mg/L以下	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
27	臭素酸	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.1未満
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	---	---	0.03未満
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.1未満
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	---	---	9.7
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.005未満
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10	10	11	10	10	10
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	---	---	26
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	---	---	110
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.005未満
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.6/19	7.5/23	7.4/23	7.4/23	7.4/24	7.4/24
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判　定		適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

赤碕地区　≪浄水≫	採水場所	旧以西小学校

	項　目	基準値	4月16日	5月12日	6月9日	7月9日	8月6日	9月8日
	検査年月日		4月16日	5月12日	6月9日	7月9日	8月6日	9月8日
	水温(℃)		10.6℃	16.6℃	21.7℃	29.1℃	32.3℃	30.5℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.13	0.17	0.22	0.13	0.17	0.10
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	1
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	0.0003未満	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	0.00005未満	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	0.08未満	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	0.0002未満	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	---	---	0.07	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	0.03未満	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	7.6	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	6.7	6.6	6.7	6.9	6.8	6.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	21	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	81	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	0.0005未満	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.8/19	7.9/22	7.9/24	7.9/25	8.0/24	8.0/24
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判　定		適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

赤碕地区　≪浄水≫	採水場所	上中村公民館

	項　目	基準値	4月16日	5月12日	6月9日	7月9日	8月6日	9月8日
	検査年月日		4月16日	5月12日	6月9日	7月9日	8月6日	9月8日
	水温(℃)		11.5℃	15.8℃	19.0℃	24.3℃	25.7℃	25.1℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.23	0.15	0.24	0.20	0.16	0.11
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	0.0003未満	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	0.00005未満	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.002	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	0.08未満	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	0.0002未満	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ージクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.1	---	---	0.12	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	0.03未満	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	15	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	18	18	18	18	18	18
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	17	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	110	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	0.0005未満	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	8.3/19	8.3/22	8.3/23	8.3/24	8.3/24	8.3/24
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	役場本庁舎

	項　目	基準値						
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月10日	7月15日	8月7日	9月9日
	水温(℃)		13.2℃	19.0℃	21.8℃	26.8℃	28.6℃	27.1℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.22	0.23	0.21	0.18	0.2	0.2
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.5	---	---	2.5	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16	16	16	15	15	14
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	6.7/20	6.6/21	6.6/23	6.6/24	6.6/24	6.6/23
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	中尾公民館

	項　目	基準値						
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月10日	7月22日	8月7日	9月9日
	水温(℃)		14.6℃	18.3℃	20.6℃	25.6℃	27.2℃	25.4℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.16	0.19	0.17	0.15	0.10	0.10
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	---	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	26	26	26	25	26	26
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.2/20	7.2/21	7.2/23	7.2/24	7.3/25	7.3/23
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満

判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	三保児童館

	項　目	基準値						
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月10日	7月22日	8月7日	9月9日
	水温(℃)		15.6℃	19.2℃	22.2℃	27.3℃	30.1℃	27.2℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.10	0.10	0.10	0.3	0.2	0.10
2	一般細菌	100個./mL以下	0	4	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	---	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	21	21	24	15	16	13
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	6.7/21	6.6/22	6.7/23	6.6/24	6.6/25	6.5/24
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	ガーデンヒルズ公民館

	項　目	基準値	4月17日	5月14日	6月10日	7月15日	8月7日	9月9日
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月10日	7月15日	8月7日	9月9日
	水温(℃)		16.0℃	19.6℃	23.2℃	25.3℃	27.9℃	28.2℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.16	0.13	0.18	0.11	0.10	0.15
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	0.0003未満	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	0.00005未満	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.002	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.7	---	---	2.8	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	0.08未満	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	0.0002未満	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ージクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	0.03未満	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	15	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	17	17	17	16	17	17
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	46	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	150	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	0.0005未満	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.4/21	7.3/22	7.4/23	7.4/23	7.4/25	7.4/23
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	上法万公民館

	項　目	基準値						
	検査年月日		4月23日	5月21日	6月18日	7月22日	8月26日	9月24日
	水温(℃)		15.0℃	20.0℃	21.0℃	27.0℃	28.0℃	24.0℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	0.0003未満	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	0.002未満	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	2	---	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	0.08未満	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ージクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	0.03未満	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	14	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	12	13	12	12	12	13
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	51	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	140	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.0/21	7.0/23	7.0/23	7.0/24	7.0/24	7.0/24
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	上郷地区公民館

	項　目	基準値						
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月17日	7月15日	8月20日	9月17日
	水温(℃)		12.0℃	17.0℃	20.0℃	24.0℃	23.0℃	25.0℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.40	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30
2	一般細菌	100個./mL以下	0	28	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	0.0003未満	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	0.00005未満	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	0.004未満	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	0.08未満	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ージクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	0.004未満	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
27	臭素酸	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	0.02未満	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	0.03未満	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	10	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	9.6	9.4	9.3	9.3	9.4	9.5
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	27	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	120	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	0.02未満	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	0.000001未満	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	0.000001未満	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	0.0005未満	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.7/21	7.8/23	7.8/23	7.8/22	7.8/23	7.7/24
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	古布庄地区公民館

	項　目	基準値						
	検査年月日		4月23日	5月21日	6月18日	7月30日	8月26日	9月24日
	水温(℃)		14.0℃	17.0℃	22.0℃	28.3℃	26.0℃	23.0℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.30	0.10	0.10	0.13	0.30	0.20
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	1	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	0.0003未満	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	0.002未満	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	1.9	---	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	0.08未満	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ージクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	0.03未満	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	9.8	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	11	11	10	10	10	10
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	38	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	120	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	6.8/21	6.8/23	6.8/23	6.8/24	6.8/24	7.0/24
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満

判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	倉坂多目的集会所

	項　目	基準値						
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月17日	7月15日	8月20日	9月17日
	水温(℃)		12.0℃	18.0℃	16.0℃	18.0℃	19.0℃	19.0℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	0.0003未満	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	0.00005未満	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	---	0.6	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	0.08未満	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	0.0002未満	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ージクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	0.03未満	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	14	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	11	11	11	11	11	11
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	43	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	140	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	0.0005未満	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.5/21	7.4/22	7.5/23	7.5/22	7.4/23	7.3/24
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	大成公民館

	項　目	基準値	4月17日	5月14日	6月17日	7月15日	8月20日	9月17日
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月17日	7月15日	8月20日	9月17日
	水温(℃)		11.0℃	12.0℃	17.0℃	21.0℃	23.0℃	24.0℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.20	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	5
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	---	0.0003未満	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	---	0.00005未満	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.7	---	---	2.7	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	---	0.08未満	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	---	0.0002未満	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	---	0.004未満	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	---	0.002未満	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	---	0.001未満	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	---	---	0.06未満	---	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	---	---	0.006未満	---	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	---	---	0.003未満	---	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	---	---	0.009未満	---	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	---	---	0.008未満	---	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	---	0.03未満	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	---	0.1未満	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	---	12	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	12	12	12	11	11	11
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	---	36	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	---	110	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	---	0.02未満	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	---	0.000001未満	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	---	0.005未満	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	---	0.0005未満	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.7/21	7.6/22	7.8/23	7.0/22	7.3/24	7.2/24
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	三本杉ふるさと分校

	項　目	基準値	4月30日	5月21日	6月18日	7月22日	8月26日	9月24日
	検査年月日		4月30日	5月21日	6月18日	7月22日	8月26日	9月24日
	水温(℃)		15.0℃	18.0℃	22.0℃	27.0℃	26.0℃	22.0℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.34	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	0.0003未満	---	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	0.002未満	---	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	0.4	---	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	0.08未満	---	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ージクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	0.006未満	---	---	0.006未満	---
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
27	臭素酸	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	0.003未満	---	---	0.003未満	---
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	0.009未満	---	---	0.009未満	---
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	0.008未満	---	---	0.008未満	---
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	0.06	---	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.1未満	---	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	8	---	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	6.3	6.5	6.4	6.4	6.4	6.5
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	29	---	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	98	---	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.0/18	7.4/23	7.4/23	7.4/24	7.4/24	7.4/24
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	岩本部落個人宅

	項　目	基準値						
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月17日	7月15日	8月20日	9月17日
	水温(℃)		13.0℃	12.0℃	20.0℃	23.0℃	26.0℃	25.0℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	0.0003未満	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	0.00005未満	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	0.004未満	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	0.8	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	0.08未満	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	0.004未満	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	---	---	0.06未満	---	---	0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	---	0.006未満	---	---	0.006未満
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
27	臭素酸	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	---	0.003未満	---	---	0.003未満
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	0.02未満	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	0.03未満	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	9.5	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10	10	10	9.9	9.9	9.9
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	25	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	120	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	0.02未満	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	0.000001未満	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	0.000001未満	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	0.0005未満	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.6/21	7.6/23	7.9/23	7.6/23	7.6/24	7.6/24
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和7年度　水質検査結果

東伯地区　≪浄水≫	採水場所	野田集会所

	項　目	基準値	4月17日	5月14日	6月17日	7月15日	8月26日	9月17日
	検査年月日		4月17日	5月14日	6月17日	7月15日	8月26日	9月17日
	水温(℃)		11.0℃	14.0℃	18.0℃	21.0℃	23.2℃	22.0℃
1	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.30	0.40	0.11	0.10
2	一般細菌	100個./mL以下	0	0	0	0	0	0
3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	0.0003未満	---	---	---
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	0.00005未満	---	---	---
6	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
7	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
9	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	---
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	0.004未満	---	---	---
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	0.2	---	---	---
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	0.08未満	---	---	---
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---
15	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	---
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	0.004未満	---	---	---
18	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	---
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
20	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	---
22	塩素酸	0.6mg/L以下	---	---	0.06未満	---	---	0.09
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	---	0.017	---	---	0.023
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	---	---	0.005	---	---	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
27	臭素酸	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.03	---	---	0.04
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	---	---	0.012	---	---	0.012
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	---	0.01	---	---	0.013
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	---	0.009未満	---	---	0.009未満
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	---	0.008未満	---	---	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	---	0.04	---	---	---
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	0.03未満	---	---	---
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.1未満	---	---	---
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	11	---	---	---
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---
39	塩化物イオン	200mg/L以下	11	11	11	11	11	11
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	---	30	---	---	---
41	蒸発残留物	500mg/L以下	---	---	110	---	---	---
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	0.02未満	---	---	---
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	0.000001未満	---	---	---
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	0.000001未満	---	---	---
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	---
46	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	0.0005未満	---	---	---
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.8
48	pH値またはpH値/℃	5.8以上8.6以下	7.6/22	7.7/23	7.7/23	7.7/23	7.6/24	7.5/24
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
51	色度	5度以下	1未満	1未満	1	1	2	2
52	濁度	2度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満

判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合